



Preventiechecklist horeca

Vink af wat je al geregeld hebt. Zo voorkom je schade en zorg je dat de verzekeraar volledig uitkeert. Gebaseerd op de preventieladder en de preventie-eisen van CompleetVerzekerd Horeca.

Trede 1. Veilige keuken

- ☐ **Afzuiginstallatie en vetfilters**
Vetfilters minimaal elke week reinigen of vervangen.
- ☐ **Afzuigkanaal en motor**
Elk jaar laten inspecteren en zo nodig reinigen door een gespecialiseerd bedrijf. Bewaar het rapport.
- ☐ **Afzuiging van staal of aluminium**
Met vast leidingwerk: geen flexibele of geribbelde kanalen.
- ☐ **Bakwand of frituur**
Met een werkende maximaalthermostaat. Metalen deksels altijd binnen handbereik.
- ☐ **Vetblusser**
Minimaal 6 liter (of 2 x 3 liter) in de keuken, zichtbaar en bereikbaar. Elke 2 jaar gekeurd door een REOB-bedrijf.
- ☐ **Rubberen gasslangen**
Minstens elke 5 jaar vervangen, of eerder bij gebreken.

Trede 2. Veilige installaties

- ☐ **Scope 8-keuring (NEN 3140)**
Voor de Arboret: veilige elektrische installatie en apparatuur voor je personeel.
- ☐ **Scope 10-keuring (NTA 8220)**
Voor de verzekeraar: brandrisico van je elektrische installatie. Elke 5 jaar opnieuw. Gebreken laten herstellen en de herstelverklaring bewaren.
- ☐ **Scope 12-keuring**
Verplicht bij meer dan 50 zonnepanelen. Indaksystemen zijn in het standaardpakket niet te verzekeren.

Trede 3. Risico-inspectie

- ☐ **RI&E**
Risico-inventarisatie en -evaluatie, verplicht als je personeel hebt. Houd hem actueel.
- ☐ **Advies op maat**
Laat een adviseur of risicodeskundige je zaak bekijken.
- ☐ **Verbeteringen doorgevoerd**
Werk de verbeterpunten af en noteer wanneer.



Trede 4. Veilig werken

- ☐ **BHV**
Voldoende getrainde bedrijfshulpverleners per dienst.
- ☐ **Voedselveiligheid**
Werken volgens de Hygiënecode voor de Horeca (HACCP), met actuele allergeneninformatie.
- ☐ **Onderhoudsafspraken**
Voor koeling (boven € 12.500 koelschade: jaarlijks STEK-onderhoud), tap en installaties.
- ☐ **Agressietraining**
Voor medewerkers en leidinggevenden.

Beveiliging en buitenkant

- ☐ **Afval buiten**
Alleen in stalen bakken met stalen deksel. Containers op slot of minimaal 10 meter van de gevel.
- ☐ **SKG**-sloten**
Op buitendeuren en op ramen op de begane grond groter dan 0,5 m2 (vanaf € 25.000 inventaris).
- ☐ **Inbraakalarm**
Met onderhoudscontract van een BORG- of VEB-bedrijf (vanaf € 25.000 inventaris), met doormelding naar een alarmcentrale vanaf € 100.000.
- ☐ **Kluis**
Kasgeld na sluiting in een goedgekeurde kluis.

Sluit je het horecapakket via horecaverzekeringscheck.nl af? Dan betalen wij je Scope 10-keuring. Bel 085 169 5990 of plan een afspraak op de website.